

2026 年计价解释问题汇编（一）

1. 《江苏省抗震加固工程计价表》（2009 版） 3-37、3-38 子目注释：梁、板底施工人工乘以 1.3 系数。请问此处“梁、板底”是否涵盖梁侧面？

答：不包含，“梁、板底”仅指梁底面、板底面。

2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）第八章 构件及安装工程 定额说明中规定“8.钢柱安装在混凝土柱上（或混凝土柱内），其人工、吊装机械乘以系数 1.43。”请问钢柱安装在独立基础短柱上，其人工、机械是否可以乘以系数 1.43。

答：不乘以系数，属于钢柱正常安装。

3.剪力墙之间的墙梁（连梁“LL”），在使用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）时应按有梁板项目执行，还是按混凝土墙项目执行？

答：不凸出墙的暗梁按照混凝土墙执行。

4.商品混凝土由发包人供应，并由发包人负责泵送输送至施工界面，在使用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）时，应如何扣除定额子目内的混凝土泵送机械费用？

答：合同有约定的按照约定执行。合同未作明确约定的，相应子目中的混凝土泵送机械费计取管理费与利润后，再扣除该部分泵送机械费用。

5.某安装工程，消防管道支架制作安装套用《江苏省安装工程计价定额》(2014)第十册 给排水、采暖、燃气工程定额子目 10-382、10-383，该定额子目是否已包含防锈漆和调和漆的施工内容？若图纸设计说明明确要求支架涂刷 2 遍防锈漆、2 遍调和漆，是否需要另行套用刷漆定额子目？

答:定额子目 10-382、10-383 的工作内容仅包含支架制作安装过程中因破损、焊点等局部部位的补漆工作，防腐刷漆工作需另行套用《第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程》中的相关定额子目计算费用。

6.2014 版《江苏省市政工程计价定额》第三册桥涵工程 3-112~121 埋设钢护筒， ϕ 表示的是钢护筒的直径还是桩身直径？

答：定额子目 3-112~121 中的 ϕ 表示的是桩身直径。